

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара  
С.В. Казарина



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № \_\_\_\_\_

Новосибирск

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Объект библиотечного обслуживания
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 2
- Сведения о размещении объекта: часть здания на I этаже, 447, I кв. м, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
- 1.4. Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4  
телефон +7 (383) 355-35-90, e-mail gaidar@kalt.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
- 1.9. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Новосибирск ул. Красный проспект, 50

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: библиотечное обслуживание
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Виды услуг обеспечение доступа населения к книгам и другим носителям информации

2.6. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно)  
2.7. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 100 человек.

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус № 1.4.16.19.24.43.55.64.76.79.89.112.114.120.220: Троллейбус № 4, 24: Маршрутное такси № 10, 12, 54, 312, 320, 330  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: «ПКиО им. Кирова»
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 33 метра
- 3.2.2. Время движения (пешком) 2 минуты
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С), ДУ (О, Г) ДЧ (У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С, О), ДУ (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С) ДУ (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, С, Г), ДУ (О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С), ДУ (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (все)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры Объект признан временно недоступным для категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, передвигающиеся на креслах-колясках.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями, слуха, зрения рекомендуется обеспечить размещение информации на всех зонах, в том числе использование pictogram и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных явным, конкретным языком, обеспечит полную доступность. Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации в санитарно – гигиенических помещениях, путях эвакуации, в местах оказания услуги.

Организация доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность.

Объект полностью не доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в первую очередь для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках.

Добиться условной доступности объекта при оказании ситуационной помощи персоналу и некоторых организационных мероприятиях:

- обустройство альтернативного входа в учреждение (установка перекатного пандуса);
- альтернативная форма предоставления услуг: размещать информацию о проводимых мероприятиях, их содержании на интернет сайте учреждения; проведение мероприятий на других, более доступных площадках.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В хорошо просматриваемом месте разместить информационную табличку с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь инвалиду.
2.	Вход (входы) в здание	Нанести тактильные предупреждающие полосы, контрастную маркировку ступеней, противоскользящее покрытие, установить перекатный пандус.
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Организовать технические мероприятия по сглаживанию дверных порогов, пути эвакуации оснастить световыми или мигающими оповещателями
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установка тактильных табличек и направляющих полос
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Изготовление и установка табличек
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Указатели направления движения к объекту

8.	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового оповещения о приеме
----	--------------------	---

<\*\*\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.




4.2. Период проведения работ: плановый ремонт – нет  
(в рамках исполнения Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидии государственному бюджетному учреждению)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: после проведения организационных мероприятий и обучения персонала, оказания ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повысится до доступного уровня. а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для различных категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование вышестоящей организации: согласование с вышестоящей организацией, с ответственными организациями

#### 5. Паспорт сформирован на основании:

Анкеты обследования объекта: № \_\_\_\_\_, дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Должность, ФИО	Подпись
<p><b><u>Председатель комиссии:</u></b>  заместитель директора МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, С.Ю. Теленкова</p>	
<p><b><u>Члены комиссии:</u></b>  начальник АХО МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара, А.Н. Воробьев  главный библиотечкарь отдела «Теплый дом» МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара,  А.С. Герценштейн</p>	 
<p><b><u>Представители общественных организаций инвалидов:</u></b>  представитель правления ОО «ЛМОВОИ» Н.И. Скаредова</p>	